

Zbiornicze zestawienie wyników badań próbek wody w III kwartale 2021 r.

Parametr	Jednostka	Wartość parametryczna (Dz. U 2017, poz. 2294)	Liczba wyników spełniających aktualne normy				Liczba wyników niespełniających aktualnych norm				
			VII	VIII	IX	Suma	VII	VIII	IX	suma	
SUW Kobiernice, Soła I - komora "A" woda włączana do sieci											
Turbidity	Mętność	NTU	1	22	22	22	66	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	22	22	22	66	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	22	22	22	66	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	22	22	22	66	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	22	22	22	66	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	22	22	22	66	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	22	22	22	66	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	5	6	5	16	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	22	22	22	66	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	22	22	22	66	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	22	22	22	66	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	22	22	22	66	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	22	22	22	66	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	22	22	22	66	0	0	0	0
SUW Kobiernice, Soła II - pompownia "G" woda włączana do sieci											
Turbidity	Mętność	NTU	1	22	21	22	65	0	0	0	0
Color	Barwa	mg/L Pt	15	22	21	22	65	0	0	0	0
Odour	Zapach	-	akceptowalny	22	21	22	65	0	0	0	0
Hydrogen ion (ph)	Odczyn	-	6,5-9,5	22	21	22	65	0	0	0	0
Iron	Zelazo ogólne	mg/L	0,200	22	21	22	65	0	0	0	0
Total hardness	Twardość ogólna	mg/L CaCO ₃	60-500	1	1	1	3	0	0	0	0
Conductivity (25°C)	Przewodność (25°C)	μS/cm	2500	22	21	22	65	0	0	0	0
Free chlorine	Chlor wolny	mg/L Cl ₂	0,30	22	21	22	65	0	0	0	0
Aluminum	Glin	mg/L	0,2	1	1	1	3	0	0	0	0
Total aerobic count 36°C/48h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h	jtk/ml	-	22	21	22	65	0	0	0	0
Total aerobic count 22°C/72h	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	jtk/ml	bez nieprawidłowych zmian	22	21	22	65	0	0	0	0
Coliforms	Bakterie grupy coli	jtk/100 ml	0	22	21	22	65	0	0	0	0
Escherichia coli	Escherichia coli	jtk/100 ml	0	22	21	22	65	0	0	0	0
Clostridium perfringens	Clostridium perfringens	jtk/100 ml	0	22	21	22	65	0	0	0	0
Enterococci (fecal streptococci)	Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	22	21	22	65	0	0	0	0

